

Geachte heer/mevrouw,

'Net na de ingebruikname van de nieuwbouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 2011 hebben wij in juli 2013 in overleg met Leon Damen een pilot gedraaid met de Vari-Stepp dorpel. Eerst leek het logisch de dorpel toe te passen als vervanging van de hardsteen dorpels van gang of patiëntenkamer naar de bijbehorende sanitaire cellen. Echter door keuzes in het bouwtraject bleek dat geen geschikte optie daar er door toepassing van gevlinderde vloeren met harde PVC vloerbedekking en de epoxy vloeren op afschot in de sanitaire cellen het hoogteverschil tussen de ruimtes ter plaatse van de dorpel te groot was. Indien men in de besteksfase rekening had kunnen houden met het toepassen van de Vari-Stepp dorpel dan had dat vooral op de klinieken valincidenten kunnen voorkomen en had het de toegankelijkheid zeker kunnen verbeteren.

Als proef is er vervolgens gekozen de Vari-Stepp dorpels toe te passen op de techniekklagen van het ziekenhuis ter vervanging van de hardhouten dorpels tussen de liftschacht deuren en de verschillende zones per gebouw. Deze verdiepingen hebben een zeer hoog aantal verkeersbewegingen met zwaar materieel; containers, bedden, rolstoelen, pompwagens met pallets etc. De dorpels voldoen nu na een aantal jaren intensief gebruik nog prima. De betrokken medewerkers zijn zeer tevreden over het feit dat de 'hobbels' zijn verdwenen en er niet meer getild hoeft te worden.'

Met vriendelijke groet,

Ruben van Lier

Projectleider

Service Bedrijf - Projectbureau



E-mail: r.v.liet@jbx.nl

Mobiel: 06-532 95 378 (verkort 1337)

Bezoekadres: Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's Hertogenbosch (B3.-1.043)

Postadres: Facilitair Bedrijf, Postbus 90153, 5200 ME 's-Hertogenbosch

www.jeroenboschziekenhuis.nl